

IGK.271.2.16.2016

## Odpowiedź na zapytanie Nr. 1

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 13.10.2016r. do tut. urzędu wpłynęły drogą e-mail zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia p.n „**Remont świetlic w gminie Juchnowiec Kościelny**” W oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. z dnia 2015.12.22) Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie nr 1:** Projekt umowy zobowiązuje Wykonawcę do ułożenia rury i zakrycia rowu siłami własnymi. Proszę o wskazanie miejsca, w którym wymienione prace należy wykonać:

**Odpowiedź: Jest to pomyłka. W tym miejscu powinno być wykropkowane a przy umowie na konkretną część zadania wpisany właściwy zakres prac do danej części.**

**Pytanie nr 2:** Zamawiający zastrzega obowiązek wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Proszę o wskazanie kluczowych części w każdym zadaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia:**

**Część I:** Remont budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie – **wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami.**

**Część II:** Remont budynku świetlicy wiejskiej w Tryczówce – **zamawiający nie stawia żadnego warunku.**

**Część III:** Remont budynku świetlicy wiejskiej w Hołówkach Małych – **zamawiający nie stawia żadnego warunku.**

**Część IV:** Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielach – **zamawiający nie stawia żadnego warunku.**

**Część V:** Remont budynku świetlicy wiejskiej w Hermanówce – **wykonanie prac związanych z ociepleniem budynku, wykonanie elewacji oraz prace związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z obróbkami.**

**Pytanie nr 3:** Brak pozycji przedmiarowej dotyczącej zbrojenia ław pod pochylnię dla osób niepełnosprawnych – dot. Hermanówki:

**Odpowiedź: poz. 110, 111, 112**

**Pytanie nr 4:** Brak pozycji przedmiarowej dotyczącej drzwi wewnętrznych do wc dla osób niepełnosprawnych - dot. Hermanówki:

Odpowiedź: **Należy doliczyć drzwi do pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych o szer. 90cm w świetle jak również remont całego pomieszczenia zgodnie z załączonym przedmiarem (załącznik nr.1 odpowiedz)**

**Pytanie nr 5:** Proszę o wyjaśnienie z czego mają być wykonane drzwi zewnętrzne DZ-2 – według zestawienia stolarki i opisu technicznego z PCV, według przedmiaru mają być to drzwi płycinowe z wkładem aluminiowym - dot. Hermanówki:

Odpowiedź: **Drzwi zewnętrzne wejściowe należy wykonać w izolowanym systemie stolarki PCV zgodnie z opisem technicznym.**

WÓJ T  
mgr Krzysztof Marcinowicz

Otrzymują:

1. wg rozdzielnika.
2. strona internetowa,
3. a/a.