

IGK.271.2.5.2020

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr 4

Zamawiający informuje, że w dniu 5 lutego 2020 r. do tut urzędu wpłynęło kolejne zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: *Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Księżyno.*

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie wysokości spiętrzenia stożkowych regulatorów przepływu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wysokość spiętrzenia stożkowych regulatorów przepływu dla poszczególnych zbiorników wynosi:

- Zbiornik retencyjny nr I - 1.40 m słupa wody
- Zbiornik retencyjny nr II - 1.20 m słupa wody
- Zbiornik retencyjny nr III - 2.00 m słupa wody
- Zbiornik retencyjny nr IV - 3.00 m słupa wody

Niniejsza Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr IGK.271.2.5.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.


WOJT
mgr Krzysztof Marcinowicz