

Juchnowiec Kościelny, dnia 18 sierpnia 2020 r.

IGK.271.2.16.2020

Treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, do tut. organu wpłynęły mailem zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brończany, Księżyno, Horodniany i Ignatki”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej *pzp*, Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

I) Pytanie i odpowiedź nr 1:

Pytanie: Ze względu na rozliczenie ryczałtowe prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie żądał kosztorysu uproszczonego.

II) Pytanie i odpowiedź nr 2:

Pytanie: Ze względu na rozliczenie ryczałtowe prosimy oraz krótki termin realizacji zamówienia prosimy i informację, czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie sieci wodociągowych metodą bezwykopową – przewiert sterowany?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie sieci wodociągowych metoda bezwykopową.

III) Pytanie i odpowiedź nr 3:

Pytanie: Ze względu na rozliczenie ryczałtowe prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót na gruntach gminnych? Jeżeli tak to jakiej wysokości.

Odpowiedź: Inwestycja będzie przechodziła przez drogi gminne, drogi wewnętrzne. Zamawiający w załączeniu przekazuje Zarządzenie nr 17/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie pobierania opłat za dzierżawę części nieruchomości należących do gminy Juchnowiec Kościelny a stanowiących drogi wewnętrzne.

IV) Pytanie i odpowiedź nr 4:

Pytanie: Część 1 wg siwz III. 2.h Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sarniej, Niedźwiedziej, Wiewiórczej i Wilczej w Księżynie. Należy uzyskać odpowiednią nośność i zagęszczenie podłoża i udokumentować badaniami? – proszę o informacje jaki stopień zagęszczenia gruntu będzie Wymagać Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający przysłała w załączeniu informacje na temat wskaźnika zagęszczenia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 6 uPZP Zamawiający informuje że przedłuża termin składania ofert do godz. 12.00 do dnia 25.08.2020 r., termin otwarcia ofert na godz. 13.00 dnia 25.08.2020 r.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Mirosław Jaroszek
ZASTĘPCA WÓJTA

Zarządzenie nr 17/2011
z dnia 27 stycznia 2011 roku
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

w sprawie pobierania opłat za dzierżawę części nieruchomości należących do Gminy Juchnowiec Kościelny a stanowiących drogi wewnętrzne

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 5 i pkt. 7a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzenie stawek opłat za zajęcie 1 m² należącej do Gminy Juchnowiec Kościelny działki stanowiącej drogę wewnętrzną dotyczy realizacji celów niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem lub ochroną drogi, polegających w szczególności na:

- 1) przeprowadzaniu robót w pasie drogi wewnętrznej;
- 2) umieszczaniu w pasie drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- 3) umieszczaniu w pasie drogi wewnętrznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
- 4) zajęciu pasa drogi wewnętrznej na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

§ 2

1. Za zajęcie 1 m² powierzchni należącej do Gminy Juchnowiec Kościelny działki stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień:
 - 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 1 zł.
 - 2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% – 3 zł.
 - 3) przy całkowitym zajęciu – 6 zł.
2. Stawki określone w ustępie 1 pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Dla elementów pasa, należącej do Gminy Juchnowiec Kościelny działki stanowiącej drogę wewnętrzną, nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości – 10 zł.
4. Za zajęcie pasa drogowego należących do Gminy Juchnowiec Kościelny działek stanowiących drogę wewnętrzną, w celu o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4, o powierzchni mniejszej niż 1 m², stosuje się stawki jak za 1 m².
5. Zajęcie pasa należącej do Gminy Juchnowiec Kościelny działki stanowiącej drogę wewnętrzną przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3

Ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa należącej do Gminy Juchnowiec Kościelny działki stanowiącej drogę wewnętrzną, o którym mowa w § 1 pkt. 2 przez rzut poziomy urządzenia umieszczonego:

- 1) poza jezdnią: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ciepła – 0,10zł
sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna – 15,00zł
- 2) w jezdni: wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej – 20,00zł

- 3) na drogowym obiekcie inżynierskim: wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej – 100,00 zł.

§ 4

1. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 przez:
- 1) rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,50 zł. za m²;
 - 2) rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł. za m²;
2. Ustala się stawkę dzienną opłaty za umieszczenie reklamy w pasie należącej do Gminy Juchnowiec Kościelny działki stanowiącej drogę wewnętrzną w wysokości:
- 1) za 1 m² powierzchni reklamy – 1 zł.;
 - 2) za 1 m² powierzchni reklamy umieszczonej na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o wykonywanej działalności, godzinach otwarcia i nazwisku właściciela, której powierzchnia nie przekracza 1 m² - 0,50^{zł}.

§ 5

Wprowadza się wzór uzgodnienia lokalizacji urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi na działce stanowiącej gminną drogę wewnętrzną – załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6

Wprowadza się wzór uzgodnienia lokalizacji zjazdu z gminnej drogi wewnętrznej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7

Wprowadza się wzór umowy dzierżawy na zajęcie pasa drogowego gminnej drogi wewnętrznej – załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 8

Wprowadza się wzór umowy dzierżawy na umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w gminnej drodze wewnętrznej – załącznik nr 4 do zarządzenia.


§ 9

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O
mgr Andrzej Juchnowicz



Ulice Sarnia, Niedźwiedzia, Wiewiórcza i Wilcza w Księżynie.

Projektowane SIEĆ WODOCIĄGOWA i KS.

Zupełnienie projektu wykonawczego w zakresie ZASYPYWANIA WYKOPÓW pod sieci wod-kan.

Zасыpywanie wykopów z zagęszczaniem gruntu. Sieć WODOCIĄGOWA i KS.

Zасыpywanie wykopów ponad podłożem i obsypkę kanałów sanitarnych wykonywać warstwami co 20-30 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany, o optymalnej wilgotności nie przekraczającej wartości - 20 % do +10 %.

Wykopy w pasach drogowych zasypać gruntem zagęszczalnym. Za ilość gruntu do zasypki rozumieć należy objętość wykopu pomniejszoną o objętość wypełnień, na która składają się objętości: kanały, studzienki, podsypka (10cm), obsypka (h=Dz kanału) i nadsypka (30cm). Zасыpanie wykopów w pasach drogowych wykonać rygorystycznie przestrzegając zapisy w normie technicznej *PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.*

W pasach drogowych wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie nad nadsypką powinien być nie mniejszy niż 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym przyległym do jezdni dróg. Wskaźniki maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg PN-B-0448!

Reasumując: wskaźnik zagęszczenia gruntu należy przyjmować wg: BN - 72/8932-0!, w/w *PN-S-02205:1998r.*, zgodnie z instrukcją PRODUCENTA zastosowanych rur.

Zarządcy dróg publicznych, w swoich DECYZJACH, mogą stawiać inne wymagania w zakresie zasypki wykopów i w zakresie wskaźnika zagęszczenia gruntu. Ewentualne odstępstwo od DECYZJI Zarządcy drogi winno być pisemnie uzgodnione z Zarządcą drogi.

Zagęszczenie podsypki, obsypki i nadsypki powinno być zgodne również z instrukcją producenta zastosowanych rur na kanały KS.

Niezależnie od powyższego wskaźnik zagęszczenia wg normalnej próby Proctora nie powinien być mniejszy od 0,95 dla podsypki, obsypki i nadsypki. Nad nadsypką wskaźnik zagęszczenia winien być nie mniejszy od 0,97, a w obrębie studni kanalizacyjnych w pasie drogowym wskaźnik zagęszczenia = 1,0.

Wskaźniki zagęszczenia winny być badane przez uprawnione do tego laboratorium, akceptowane przez zarządcę pasa drogowego.

