



RŚ.6341.64.2016

Białystok, dnia 23.06.2016 r.
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

dn. 24-06-2016

WPLYNEŁO

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 127, art. 128, art. 135, art. 138, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U.2015.469), art. 104, art. 108 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni SW-4 zlokalizowanej na działce o nr geod. 371/84, obręb Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny oraz pobór wód podziemnych z czterech studni zlokalizowanych na działkach o nr geod. 371/66, 371/84, 371/16, 52/8, obręb Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny

orzeka się

- I. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego Nr RŚ.II.62230-02/10 z dnia 26.02.2010 r. zmienionego decyzją znak: RŚ.II.62230-02/10 z dnia 12.05.2014 r.
- II. Udzielić Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni SW-4 zlokalizowanej na działce o nr geod. 371/84, obręb Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny oraz pobór wód podziemnych z czterech studni zlokalizowanych na działkach o nr geod. 371/66, 371/84, 371/16, 52/8, obręb Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny, pod następującymi warunkami:
 1. Pobór wody odbywał się będzie za pomocą czterech studni wierconych:
 2. a) SW 2A zlokalizowanej na działce o nr geod. 371/66 o głębokości 71,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q=80 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=10,5 \text{ m}$, położona za pomocą współrzędnych geograficznych: N 53°6'6.24" E 23°7'24.2".
b) SW 4 zlokalizowanej na działce o nr geod. 371/84 o głębokości 61,5 m i wydajności eksploatacyjnej $Q=80 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=9,0 \text{ m}$, położona za pomocą współrzędnych geograficznych: N 53°6'0.72" E 23°7'15.13".
c) SW 1A zlokalizowanej na działce o nr geod. 371/16 o głębokości 140,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q=120 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=10,9 \text{ m}$, położona za pomocą współrzędnych geograficznych: N 53°6'1.93" E 23°7'13.97".
d) SW 3 zlokalizowanej na działce o nr geod. 52/8 o głębokości 152,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q=43 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=25,5 \text{ m}$, położona za pomocą współrzędnych geograficznych: N 53°6'4.44" E 23°7'26.45".
 3. Zasoby eksploatacyjne ujęcia w ilości $Q = 160,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji w warstwie wodonośnej $S_{w-c} = 10,5-12 \text{ m}$ i depresji w studniach $S_e = 11,5 \text{ m} - 12,5 \text{ m}$ zostały zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku z dnia 09.02.2015 r., znak: GIS-III.7431.1.1.2015.
 4. Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczała
 - maksymalnie godzinowo 160 m^3/h
 - średnio dobowo 3 800 $\text{m}^3/\text{dobę}$
 - maksymalnie rocznie 1 350 500 m^3/rok .
 5. Studnie wyposażone są w obudowy studzienne wykonane z kręgów żelbetowych $\varnothing 2000 \text{ mm}$, z pokrywą, wyposażone we właz, drabinkę i kominek wentylacyjny.
 6. Urządzeniami do poboru i pomiaru ilości wody będą:
 - a) studnia SW-2A: agregat pompowy GCA 6.03 z silnikiem 24 kW o wydajności $Q= 60 \text{ m}^3/\text{h}$, z wodomierzem śrubowym DN 100, zaworem zwrotnym, zasuwą odcinającą i kurkiem czerpalnym;
 - b) studnia SW-4: projektowany agregat pompowy SP 77-5 z silnikiem 18,5 kW o wydajności $Q=80$

m³/h, z wodomierzem śrubowym DN 125, zaworem zwrotnym, zasuwą odcinającą i kurkiem czerpalnym;

- c) studnia SW-1A: agregat pompowy GCA 6.03 z silnikiem 24 kW o wydajności Q=80 m³/h, z wodomierzem śrubowym DN 150, zaworem zwrotnym, zasuwą odcinającą i kurkiem czerpalnym;
- d) studnia SW-3: agregat pompowy GC 3.07 z silnikiem 18,5 kW o wydajności Q=30 m³/h, z wodomierzem śrubowym DN 80, zaworem zwrotnym, zasuwą odcinającą i kurkiem czerpalnym.

7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

III. Zobowiązuje się wnioskodawcę do:

- utrzymania urządzeń wodnych we właściwym stanie technicznym;
- nieprzekraczania zasobów eksploatacyjnych poszczególnych studni;
- eksploataowania urządzeń zgodnie z aktualną instrukcją obsługi i prowadzenia książki eksploatacji;
- prowadzenia odczytów wskazań wodomierza raz w tygodniu oraz zapisywania ilości pobranej wody w rejestrze;
- dokonywania raz do roku badań jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- dokonywania raz do roku pomiarów poziomu zwierciadła wody i wydajności studni oraz wpisywania wyników do książki eksploatacji studni;
- w przypadku awarii urządzeń służących do poboru i pomiaru ilości pobieranej wody – studnię należy wyłączyć z eksploatacji do czasu naprawy.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się do dnia 22.06.2026 r.

V. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Dnia 24.05.2016 r. Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny wystąpiła do tutejszego Starostwa z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni SW-4 zlokalizowanej na działce o nr geod. 371/84, obręb Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny oraz pobór wód podziemnych z czterech studni zlokalizowanych na działkach o nr geod. 371/66, 371/84, 371/16, 52/8, obręb Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny określający warunki poboru wody, decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku z dnia 09.02.2015 r., znak: GIS-III.7431.1.1.2015 zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne ujęcia w ilości Q = 160,0 m³/h, przy depresji w warstwie wodonośnej S_{w-e}= 10,5-12 m i depresji w studniach S_e= 11,5 m- 12,5 m oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Ustawy Prawo wodne dnia 07.06.2016 r. organ podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz powiadomiono strony o prowadzonym postępowaniu.. Uwag ze strony zainteresowanych nie wniesiono.

W związku z faktem, iż wydano pozwolenie wodnoprawne Nr RŚ.II.62230-02/10 z dnia 26.02.2010 r. na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu zbiorowego z ujęcia zlokalizowanego w Kleosinie, zmienione decyzją znak: RŚ.II.62230-02/10 z dnia 12.05.2014 r., wnioskodawca pismem z dnia 15.06.2016 r., znak: IGK.7011.9.2015 wystąpił o wygaszenie obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego, celem wydania nowej decyzji. W związku z powyższym stwierdzono wygaśnięcie decyzji Nr RŚ.II.62230-02/10 z dnia 26.02.2010 r. zmienionej decyzją znak: RŚ.II.62230-02/10 z dnia 12.05.2014 r.

Wnioskiem z dnia 23.05.2016 r., znak: IGK.7011.9.2015 wójt Gminy Juchnowiec Kościelny wystąpił o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a. ze względu na ważny interes strony oraz społeczny. Gmina, w sierpniu bieżącego roku planuje przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji związanej z budową kanalizacji sanitarnej we wsi

Brończany, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Prawomocna decyzja jest niezbędna do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień. Ponadto, ze względu na występujące okresowe braki w dostawie wody mieszkańcom w odpowiedniej ilości oraz odpowiedniej jakości, istnieje pilna konieczność realizacji powyższego przedsięwzięcia oraz zwiększenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia do $Q_e=160 \text{ m}^3/\text{h}$. W związku z powyższym nadano niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 § 1 k.p.a.


Po przeanalizowaniu dokumentacji orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 21 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz 1227 ze zm.) dane zawarte w niniejszej decyzji oraz we wniosku o jej wydanie włączone zostaną do publicznie dostępnego wykazu danych o tych dokumentach.

Oplaty skarbowej nie pobrano, zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783) jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty skarbowej.

Adnotację w sprawie opłaty skarbowej sporządziła inspektor Anna Sidorowicz.



Z up. Starosty

Kornel Józef Rosiak
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rolnictwa, Środowiska,
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji

**DECYZJA NINIEJSZA
STAŁA SIĘ OSTATECZNA**

dn. 09.07.2016 r.

Białystok dn. 13.07.2016 r.

inż. Monika Ratyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU ROLNICTWA,
ŚRODOWISKA, ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH I PROMOCJI

Otrzymują:

1. Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
2. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa
2. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, ul. Warszawska 57a, 15-062 Białystok

