

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny

Juchnowiec Kościelny, 22 sierpnia 2022 r.

INW.271.2.11.2022

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 18 sierpnia 2022 r. do tut. urzędu zostały przesłane zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych pn.: **Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Hołówkach Małych, znak sprawy: INW.271.2.11.2022.**

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia jak niżej:

Pytanie nr 1:

W dokumentacji przyjęto tylko ogrodzenie z siatki. Czy do wyceny należy przyjąć dostawę montaż bramy wjazdowej i furtki?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Brama i furtka nie są projektowane.

Pytanie nr 2:

Przedmiar „projekt zamienny” – nie zawiera wybrania i wywiezienia ziemi, przygotowania warstw pod ułożenie kostki brukowej na wjeździe, chodnikach, opaski wokół budynku. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wymienione pozycje.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż załączone do Specyfikacji warunków zamówienia przedmiary robót stanowią wyłącznie element pomocniczy. Przedmiary robót powinny być analizowane w powiązaniu z projektami, wynikami wizji lokalnej, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków zamówienia i należy je uzupełnić o pozycje robót pominięte, a wynikające z powyższych ustaleń.

Wobec powyższego, przedmiary robót należy uzupełnić o pozycje dotyczące wywiezienia ziemi, przygotowania warstw pod ułożenie kostki brukowej na wjeździe, chodnikach, opaski wokół budynku.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający posiada przekrój geologiczny gruntu, który jest przeznaczony pod kostkę brukową?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych gruntu pod kostkę brukową.

Pytanie nr 4:

Czy należy wycenić gaśnice pianowe?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Budynek świetlicy należy wyposażyć w gaśnice, zgodnie z opisem zawartym w Projekcie budowlanym, pkt ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE, ppkt *Wyposażenie w gaśnice*.

Pytanie nr 5:

Przedmiar „projekt zamienny” – dział „Warstwy posadzkowe i posadzki” uwzględnia jedynie pomieszczenie wiatrołapu. Czy należy wykonać posadzki wewnętrzne w pomieszczeniach świetlicy, wc, kuchni, pomieszczeniach gospodarczych? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania posadzek wewnętrznych w pomieszczeniach świetlicy, wc, kuchni, pomieszczeniach gospodarczych. Posadzki w tych pomieszczeniach zostały już wykonane.

Niniejsze wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia Nr INW.271.2.11.2022 z dnia 05.08.2022 r.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz